

中心城区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2025 年 5 月)

填报单位: (公章)

污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均处理量 (万吨/日)	进水 COD 浓度设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮浓度设计标准 (mg/l)	平均进水氨氮浓度 (mg/l)	出水是否达标	超标项目及数值
猎德污水处理厂	120	123.61	263	207	25	17.8	是	无
大坦沙污水处理厂	55	50.31	250	196	30	15.7	是	无
沥滘污水处理厂	75	71.99	280	196	29	19.4	是	无
西朗污水处理厂	50	39.16	270	195	22.5	17.7	是	无
大沙地污水处理厂	45	32.50	270	218	25	17.1	是	无
龙归污水处理厂	29	23.93	280	251	30	18.7	是	无
竹料污水处理厂	6	6.39	280	153	30	11.8	是	无
石井污水处理厂	30	30.70	290	161	28.5	21.7	是	无
京溪地下净水厂	10	10.41	270	156	30	16.2	是	无
石井净水厂	30	32.17	280	181	30	17.3	是	无
健康城净水厂	10	9.17	280	142	30	12.9	是	无
江高净水厂	16	16.51	280	154	30	16.5	是	无
大观净水厂	20	23.72	270	188	30	20.1	是	无

备注: 本月平均进水 COD 浓度及平均进水氨氮浓度数据来源于广州市城市排水有限公司